



Rijeka, 15.01.2026.

**OPĆINA SKRAD
J.B.Blaža 8
51 311 SKRAD**

Predmet: Procjena rizika za vodu za ljudsku potrošnju iz javnih slavina na području Općine Skrad

Dana, 03.12.2025. monitoringom vode za ljudsku potrošnju (javne slavine) uzorkovali smo vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju u mjestima: Buzin, Rasohe, Rogi, Brezje Dobransko i Divjaki.

Voda u navedenim mjestima je iz lokalnih vodovoda te je utvrđeno onečišćenje ukupnim koliformnim bakterijama, a u uzorku vode iz mjesta Rogi dokazano je i prisustvo *Escherichia coli*.

Prisustvo ukupnih koliformnih bakterija u vodi za ljudsku potrošnju koja je po porijeklu podzemna voda dokaz je ulaska bakterija iz površinskih izvora u podzemne vode ili se u sustavu odvija rast ukupnih koliformnih bakterija. Prisutnost koliformnih bakterija, a s time i *Escherichia coli* u vodi, posljedica je nedostatka rezidualnog dezinfekcijskog sredstva obzirom da izvorišta vode nisu pod upravom javnih isporučitelja vodnih usluga i voda se ne dezinficira kontinuirano.

Ukoliko se koristi voda iz lokalnog vodovoda, preporučuje se prokuhavanje vode namijenjene piću kroz najmanje 3 minute i čuvanje takve vode na hladnome u istim posudama u kojima je prokuhavanjem postignut solidan dezinfekcijski učinak. Ovo je potrebno provoditi stalno, a osobito za malu djecu, starije i kronične bolesnike.

Voda se nesmetano može koristiti za sanitarne potrebe (ispiranje WC-a), kuhanje i pranje robe. Potrebno je informirati i dati ove preporuke potrošačima na mrežnim stranicama općine, u sredstvima javnog informiranja i putem drugih oblika komunikacije.

S poštovanjem,

Voditeljica Odjela za epidemiologiju
zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti

Andrea Petaros Šuran, dr.med.
spec epidemiolog.

Voditelj Odjela za zaštitu okoliša i
zdravstvenu ekologiju

Nasl.doc.dr.sc. Marin Glad,
dipl.sanit.ing.

Nastavni zavod za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije
Rijeka, Krešimirova 52/a
104

Ispostave:



CRES: Turion 26, 51 557 Cres, tel: 051/572-218 • **CRKVENICA:** Kotorska 13a, 51 260 Crikvenica, tel: 051/241-055 • **DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51 300 Delnice, tel: 051/811-925 • **KRK:** Vinogradska 2b, 51 500 Krk, tel: 051/221-955 • **MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51 550 Mali Lošinj tel: 051/233-574 • **OPATIJA:** Stube dr. Vande Ekl 1, 51 410 Opatija, tel: 051/718-067 • **RAB:** Palit 143a, 51 280 Rab, tel: 051/776-924



Odjel za zaštitu okoliša i
zdravstvenu ekologiju akreditiran je
prema ISO/IEC 17025